

세계가 찾는 제주, 세계로 가는 제주

The World Comes to Jeju, and Jeju Goes to the World

- 「바람」과 「신·재생에너지」로 「제주의 미래」를 이끌어 나간다 -

풍력발전기 고소 탈출 장비 구매 규격서

2019. 3.



제주에너지공사
JEJU ENERGY CORPORATION

풍력발전기 고소 탈출 장비 구매 규격서

1. 구매 개요

- 가. 구 매 명 : 풍력발전기 고소 탈출 장비 구매
- 나. 구매수량 : 풍력발전기 고소 탈출 장비 31set
- 다. 납품기한 : 계약일로부터 55일 이내
- 라. 납품장소 : 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지
동복풍력발전단지 관리동

2. 목적 및 용도

본 장비는 풍력발전기 공사가 운영하고 있는 발전기 수량대비 고소 탈출 장비 보유량이 적어 추가 구매하여 낫셀 화재 및 사고발생시 신속하게 대피하기 위함

3. 계약자 준수 및 특기사항

- 1) 제품의 규격은 물품구매 명세서 상의 규격과 동일한 규격품 또는 동등 이상의 제품을 납품해야하고 제품은 반드시 신품이어야 한다.
- 2) 납품한 제품의 상태가 불량(파손, 변질)하거나 본 구매규격서의 제품과 다를 경우 반품 조치하고 재 납품하여야 하며, 해외안전인증(OSHA, ANSI, CE, EN 등) 또는 국내안전인증을 받은 제품을 납품하여야 한다.
- 3) 기타 자세한 사항은 감독관과 협의하여 조치하여야 한다.
- 4) 본 사업 수행 중 사업내용과 관련하여 물품구매 명세서에 누락, 오류, 추가 등의 변경 사항에 대하여 제주에너지공사(이하 “공사”라 한다)의 변경요구가 있을 시 상호 협력하여 이행하되 납품 목적 및 범위를 벗어나지 않는 한 공사의 요구를 우선적으로 반영하며, 이에 따르는 제반경비는 계약상대자가 부담하여 시행한다.
- 5) 납품한 제품의 품질에 위배사항 발생 시 공사의 시정조치 요구에 대하여 계약상대자는 즉시 시정조치를 하여야 하고 결과는 서면으로 제출한다.

4. 납품 조건

- 1) 본 구매 규격서에 따른 물품 납품 시 운송 과정에서 손상되지 않도록 하여 지정된 장소에 납품하여야 하며 손상된 제품은 즉시 신제품으로 교체 납품하여야 한다.
- 2) 납품일 기준은 계약 시 공사가 정하는 기준에 따른다.
- 3) 납품 장소는 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지 동복풍력발전단지 관리동으로 납품하여야 한다.

5. 납품 및 현장 물품검수

- 1) 상차 및 하역작업 또는 운송 시 발생할 수 있는 제반 위험에 견딜 수 있도록 개별 포장하여야 하며, 운반도중 충격을 흡수하고 흔들림을 방지하도록 한다.
- 2) 납품검사 시 감독관에게 인계할 경우 부적절한 준비로 인한 제품의 모든 파손 책임은 계약대상자에게 있다.
- 3) 납품 제품에 대해서는 수량, 재질, 외관, 기타 등의 확인검수를 받아야 한다.
- 4) 납품 시 포장이 뜯겨 물품이 외부에 노출되어 있는 경우에는 납품된 물량으로 인정하지 않으며, 또한 대금을 지급하지 않는다.

6. 품질보증 및 하자

- 1) 계약상대자는 검수와는 별도로 납품 후 1년간 납품한 물품의 규격과 품질이 계약내용과 동일함을 보증해야 한다.
- 2) 납품이 완료된 물품이라도 사용 후 성능 및 기능이 불확실한 사항이 생길 경우 계약상대자는 결점을 보완하여 즉시 신제품으로 교체하여야 한다. 이 경우에 모든 대체물품대와 이에 따르는 경비는 계약상대자가 부담한다.
- 3) 계약상대자가 공사에서 요구한 물품의 대체를 거부하거나, 공사에서 통지를 한 후 정한 기일 안에 물품의 대체 납품을 하지 못할 때에는 계약상대자는 해당 물품대를 공사에 반납해야 한다.
- 4) 하자 범위
 - 운송, 포장 불량으로 인한 결함
 - 납품된 제품이 정품이 아닌 비품 또는 비규격품인 것으로 확인된 경우

7. 사용자 교육

- 1) 계약상대자는 운영 및 관리에 필요한 실무교육을 최소 2회 이상 무상으로 실시하며 이때 운영 및 관리에 필요한 기술 자료와 제반 설명서를 제공하여야 한다.
- 2) 교육일정 및 장소 등은 공사와 협의하여 결정한다.

8. 제출서류

- 1) 납품관련서류 2부

9. 물품구매 명세서

번호	품 명	품명 및 규격	단위	수량	비 고
1	풍력발전기 고소 탈출 장비	- 허용하중 : 최소 200kg 이상(2인 사용시) - 하강속도 : 0.8m/s ~ 1.5m/s(2인사용시) - 최대하강높이 : 최소 170m이상(2인사용시) - 장비무게 : 총 6kg 이내(장비무게) - 장비재질 : 알루미늄, 스테인레스 스틸 - 로프길이 : 최소 100m 이상 - 기타 부속품 포함(슬링, 가방)	Set	31	