
4P 400A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 250A

NOTE.
1. 접속반은 기존 부하를 신설 저압반에 이설시 케이블 접속하기 위한 용도로 제작
2. 접속반 제작전 현장확인 및 변경사항을 검토후 제작 할 것.

LV-1 부하이설에 따른 접속반


4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
4P 100A
2P 30A
4P 100A
2P 30A

NOTE.
1. 접속반은 기존 부하를 신설 저압반에 이설시 케이블 접속하기 위한 용도로 제작
2. 접속반 제작전 현장확인 및 변경사항을 검토후 제작 할 것.

LV-2 부하이설에 따른 접속반

1 접 속 반 상 세 도
1/NONE(A3)

설계명
PROJECT TITLE
신재생에너지홍보관
태양광설비 변경 공사

특기사항
NOTES

△			
△			
△			
NO.	DATE	REVISION DESCRIPTION	CHKD

협력설계
CONSULTANT

DAE KYUNG
ENGINEERING CO.,LTD.
(주)대경엔지니어링
제주도 서귀포시 서홍동 440-1 (697-702)
TEL.064-744-4112/ FAX.064-748-9100

승인 APPROVED	전 효 찬	DATE
검토 CHECK DWG.		DATE
도면 DRAWN		DATE

도면명
DRAWING TITLE
접 속 반 상 세 도

축척 SCALE	1/NONE(A3)	
도면번호 DRAWING NO.	E - 11	
프로젝트번호 PROJECT NO.	000	REV.NO. △